



AB 565

**POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH**

 08-110 Siedlce
 ul. Poniatowskiego 31
 tel: 25 644 20 40

 Fax: 25 632 61 37
 e-mail: laboratorium.siedlce@psse.waw.pl
 strona internetowa: siedlce.psse.waw.pl

Liczba stron: 1

Egz. 2 z 3

Siedlce, dnia: 09.03.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ OL-LBW.6210.179/n.2020

Nazwa i adres klienta: **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce**

Podstawa badań: **Pismo OL-LBW.630.34.2019 z dnia 25.11.2019**

Rodzaj próbek: **Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi**

Miejsce pobrania próbek: **Wod. publ. Czepielin**

Data pobrania próbek: **03.03.2020**

Próbki pobrał: **PSSE Siedlce-Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnętrzny)**

Metoda pobierania próbek: **PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10**

Nr protokołu pobrania próbek: **SIED/HKN/176/9/2020**

Data przyjęcia próbek: **03.03.2020**

Data rozpoczęcia i zakończenia badań: **03.03. - 06.03.2020**

Inne informacje dotyczące próbek: **Stan próbki (ek) nie budzi zastrzeżeń**

Cel badania: **Przedłożenie jednostkom nadzorującym (zgodność z przepisami prawa)**

Wyniki badań zawarte w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium podaje niepewność dla wyników, które po uwzględnieniu niepewności zawierają wartość parametryczną (dla określenia ich miarodajności) lecz niepewności nie uwzględnia się przy stwierdzaniu zgodności.. Laboratorium przyjęło zasadę prostej akceptacji, w której niepewność pomiaru nie może być stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych. Wynik zgodny (akceptacja) - jeżeli wynik pomiaru bez niepewności nie przekracza lub osiąga wartość parametryczną, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do wartości parametrycznej. Wynik niezgodny (odrzuć) - jeżeli wynik pomiaru bez niepewności przekracza wartość parametryczną, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do wartości parametrycznej. Niepewność wyniku badania nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbek. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.

Opis i identyfikacja próbki:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
179/n	08:30	5	Wyciółki 48, kran - kuchnia

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki
			179/n
1	1, 2 dichloroetan PB-33-AI wyd. 2 z dn. 12.09.2019 Wartość parametryczna: 3,0 µg/l	µg/l	poniżej 0,25
2	Benzen PN-ISO 11423-1:2002 Wartość parametryczna: 1,0 µg/l	µg/l	poniżej 0,2
3	Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu PB-33-AI wyd. 2 z dn. 12.09.2019 Wartość parametryczna: 10 µg/l	µg/l	poniżej 1,0

"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (#) - norma archiwalna; poniżej "liczba" - wynik poniżej granicy oznaczalności,

Autoryzował

Zatwierdził

Kierownik SAJ
mgr inż. Leszek Bednarek

KONIEC SPRAWOZDANIA

KIEROWNIK
Sekcji Badania Wody i Gleby
mgr Ewa Bielecka

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
DZIAŁ LABORATORYJNY**

00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79 tel. 620 90 01-06 wew. 691; 692; 693;

Numer kodowy próbki:
01512/2020/P

Data sporządzenia sprawozdania
2020.03.09



AB 537

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY

Nr HKL.9052.1.01512.2020

Data pobrania / dostarczenia próbki	- 2020.03.03 / 2020.03.04
Miejsce pobrania próbki	- Wodociąg sieciowy Czepielin
Pochodzenie próbki	- wodociąg publiczny (P)
Punkt pobrania próbki	- Wyczołki 48, lokal mieszkalny, kran w kuchni
Zleceniodawca	- Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Siedlcach
Próbka pobrana przez	- pracownika PSSE w Siedlcach
Cel badania	- celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniach	- 2020.03.04 - 2020.03.06
Stan próbki	- bez zastrzeżeń

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Nr normy / metodyka	Jm	Wynik	Wartość parametryczna **
Wskaźniki chemiczne					
1.	Arsen	Aplikacja firmy PS Analytical Ltd. , listopad 1997	µg/l	< 0,20	10
2.	Chlorek winylu (N)	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	< 0,10	0,50

Dane dostarczone przez klienta wyróżniono kolorem niebieskim i większą czcionką
wynik ze znakiem "<..." oznacza wynik poniżej granicy oznaczalności metody, którą stanowi wartość wpisana za znakiem
(N) - oznaczenie nieakredytowane

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Osoby autoryzujące

Badania fizykochemiczne: asystent

mgr Edyta Żelazko

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym, nie wymaga podpisu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SIEDLCACH

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SIEDLCACH

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce, NIP 821-104-52-22, REGON 005183608

centrala: (25) 644 20 40; **fax:** (25) 632 61 37; **sekretariat:** (25) 632 28 75

www.siedlce.psse.waw.pl; **e-mail:** siedlce@psse.waw.pl



Siedlce, dnia 10.03.2020 r.

HKN.4410.33.3.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach
ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach przesyła w załączeniu sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 03.03.2020 r. w ramach nadzoru bieżącego nad jakością wody z wodociągu Czepielin.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań wody nr OL – LBW.6210.177/n.2020 z dnia 09.03.2020 r.
2. Sprawozdanie z badań wody nr OL – LBW.6210.175/n-176/n.2020 z dnia 09.03.2020 r.
3. Sprawozdanie z badań wody nr OL – LBW.6210.179/n..2020 z dnia 09.03.2020 r.
4. Sprawozdanie z badań próbki wody nr HKL.9052.1.01512.2020 z dnia 09.03.2020 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi : Monika Wereda – St. Asystent HKN

tel. 25 644 201 40 wew. 61

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI