



**MIASTO I GMINA
MORDY**

08-140 MORDY, ul. Kilińskiego 9
tel. (25) 641-54-02 fax (25) 641-51-15
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
NIP 821-23-64-231, REGON 711582457



Mordy, 15 listopada 2019 r.

IN.271.23.2.2019.MI

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów** - Postępowanie Nr **IN.271.23.2019** opublikowane w BZP w dniu **05.11.2019 r.** pod nr **618533-N-2019**.

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Wykonując dyspozycje **art. 38** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „**Ustawą**”, Zamawiający informuje Wykonawców, że wypłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

„W dokumentacji projektowej nie ma zawartej informacji o kolorystyce okien i drzwi. Proszę o podanie koloru okien, ścianek i drzwi PCV oraz o określenie czy ma to być kolor zewnętrzny czy obustronny. Proszę o podanie kolorystyki drzwi wewnętrznych.”

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że kolorystyka okien uchylnych oraz uchylno-rozwieranych z PCV, skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych oraz drzwi i ścianek z PCV została wskazana w **Części A, pkt 2** (str. 4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branży budowlanej stanowiącej **Załącznik nr 3a do SIWZ**.

W uzupełnieniu Zamawiający wyjaśnia, że kolorystyka zewnętrznej stolarki budowlanej - drzwi wejściowych (Pc1) i okien, powinna być jednolita i być w kolorze takim samym lub zbliżonym do pokrycia budynku, który został pokryty blachą powlekaną w kolorze grafitowym. W przypadku stolarki okiennej dotyczy to powierzchni zewnętrznych (kolor zewnętrzny, jednostronny), powierzchnie wewnętrzne w kolorze białym. W przypadku drzwi wejściowych Pc1 – kolor obustronny.

Kolorystyka drzwi i ścianek z PCV (oznaczonych w projekcie Pc2 i Pc3) powinna być taka sama lub zbliżona do kolorystyki skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że obróbki blacharskie - podbitki oraz podokienniki zewnętrzne powinny być w kolorze takim samym lub zbliżonym do pokrycia dachu.

Z uwagi, że zakres udzielonych wyjaśnień na wniesione pytania nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, obowiązuje termin składania ofert podany w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. **25 listopada 2019 r., godz. 10:00**. Opublikowane wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wykonując dyspozycje **art. 38 ust. 2** Ustawy Zamawiający zamieszcza powyższą odpowiedź na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <http://umigmordy.bip.org.pl> w zakładce *Przetargi*.

BURMISTRZ

Jan Enjowski