

IN.271.26.2.2017.MI

**Do
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka” - Postępowanie Nr IN.271.26.2017.

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA

Miasto i Gmina Mordy - Zamawiający informuje Wykonawców, że wypłynęły następujące pytania do ww. zaproszenia do składania ofert, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Na jaką liczbę RLM jest przewidywana oczyszczalnia ścieków?”.

Odpowiedź 1:

Okolo 1.000 – 1.200 RLM.

Pytanie 2:

„Jaka ilość ścieków będzie przyjmowana przez kanalizację sanitarną?”.

Odpowiedź 2:

Okolo 120-144 m³/dobę.

Pytanie 3:

„Jaka ilość ścieków będzie dostarczana do punktu zlewnego?”.

Odpowiedź 3:

Okolo 120-144 m³/dobę. Do punktu zlewnego nie będą dodatkowo dowożone ścieki.

Pytanie 4:

„Gdzie należy odprowadzać ścieki oczyszczone i w jakiej odległości od oczyszczalni znajduje się punkt zrzutu ścieków oczyszczonych?”.

Odpowiedź 4:

Zgodnie z postanowieniami punktu 2 Opisu przedmiotu zamówienia:

„Na działce nr ew. 327/25 we wsi Leśniczówka należy zaprojektować kontenerową oczyszczalnię ścieków z zasilaniem energetycznym. Odprowadzenie oczyszczonych wód do rowu przy działce nr ew. 327/25”.

Z uwagi, że zakres udzielonych wyjaśnień na pytania nie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, obowiązuje termin składania ofert podany w zaproszeniu, tj. **28 listopada 2017 r., godz. 10:00.**

BURMISTRZ

Jan Jagowski