

In. 271.06.2015

Mordy, dnia 19.08.2015 r.

Zamawiający:

**Miasto i Gmina Mordy**  
**08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9**

### **Wyjaśnienie nr 1**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „**Budowa kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Mordy**”  
Nr ogłoszenia w BZP 209548 - 2015 data zamieszczenia 14.08.2015.

#### Pytanie oferenta

Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia rur falistych karbowanych systemu WRS do połączeń w systemach solarnych i grzewczych, ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 0,20 mm, maksymalnym ciśnieniu roboczym PN 10 bar i temperaturze roboczej: -40°C do +200°C izolowanych materiałem innym niż kauczuk syntetyczny, który charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami technicznymi niż te opisane w PFU, o odporności termicznej tj. od -60°C do +230°C. Proponowana izolacja dodatkowo pokryta jest folią ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi, odporna na działanie promieni UV tym samym zabezpieczona przed ptactwem, gryzoniami itp.

#### Odpowiedź zamawiającego

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym są określone przykładowe parametry materiałów. W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać instalacje kolektorów słonecznych. Zastosowane materiały muszą mieć parametry nie gorsze od materiałów określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Nie mogą też zmienić się warunki gwarancji. Użyte materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie.

Informuję również, że kolektory słoneczne budowane będą na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m<sup>2</sup>.

Mordy, dnia 19.08.2015 r.

BURMISTRZ

Jan Ługowski

